

## Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta Kościerzyna w 2018 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Kościerzyna w 2018r.

Nadzorem sanitarnym objęto **6 urządzeń wodnych** (w tym: **1** wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę, **4** wodociągi innych podmiotów). W liczbie tej **1** wodociąg zakwalifikowano do grupy wodociągów produkujących od 1000-10000 m<sup>3</sup> wody na dobę (wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kościerzyna), **1** wodociąg produkujący 100-1000 m<sup>3</sup> wody na dobę (wodociąg zaopatrujący w wodę Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.) oraz **4** wodociągi w grupie wodociągów produkujących <100 m<sup>3</sup> wody na dobę (wodociąg zaopatrujący w wodę piekarnię PSS „Społem” w Kościerzynie, Zakłady Mięsne w Kościerzynie, Browar Kościerzyna Sp. z o.o. Sp. K., ul. Słodowa w Kościerzynie, Browar Kościerzyna Sp. z o.o., ul. Browarna 1 w Kościerzynie).

Podmioty zaopatrujące w wodę na terenie miasta Kościerzyna:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie (wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Kościerzyna) zaopatrujący **22161** osób, produkujący wodę w ilości **2683 m<sup>3</sup>/d** (woda poddawana jest uzdatnianiu).
2. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna (wodociąg zaopatrujący w wodę Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.) zaopatrujący **108** osób, produkujący wodę w ilości **109 m<sup>3</sup>/d**.
3. PSS „Społem” w Kościerzynie, ul. Rynek 15 (wodociąg zaopatrujący w wodę Piekarnię PSS „Społem” w Kościerzynie, ul. T. Rogali 3) produkujący wodę w ilości **1,6 m<sup>3</sup>/d**.
4. Zakłady Mięsne Kościerzyna Sp. z o.o., ul. Strzelecka 30 B, 83-400 Kościerzyna (wodociąg zaopatrujący w wodę Zakłady Mięsne Kościerzyna Sp. z o.o. w Kościerzynie) produkujący wodę w ilości **49 m<sup>3</sup>/d** (woda poddawana jest uzdatnianiu).
5. Browar Kościerzyna Sp. z o.o. Sp. K., ul. Słodowa 3, 83-400 Kościerzyna (wodociąg zaopatrujący w wodę Browar Kościerzyna Sp. z o.o. Sp. K., ul. Słodowa 3 w Kościerzynie) produkujący wodę w ilości **0,5 m<sup>3</sup>/d** (woda poddawana jest uzdatnianiu).
6. Browar Kościerzyna Sp. z o.o., ul. Browarna 1, 83-400 Kościerzyna (wodociąg zaopatrujący w wodę Browar Kościerzyna Sp. z o.o., ul. Browarna 1 w Kościerzynie) produkujący wodę w ilości **50 m<sup>3</sup>/d** (woda poddawana jest uzdatnianiu).

Wodociągi te zaopatrywały w wodę ogółem około **22 269 stałych mieszkańców** miasta Kościerzyna.

W 2018r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Kościerzynie i kontroli wewnętrznej realizowanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i inne podmioty dostarczające lub wykorzystujące wodę z indywidualnych ujęć wody pobrano do badań laboratoryjnych ogółem **38 prób wody**.

Woda badana była w zakresie:

- oznaczanych parametrów grupy A tj.: mętność, barwa, pH, przewodność, zapach, smak, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C,
- oznaczanych parametrów grupy B tj.: mętność, barwa, pH, przewodność, zapach, smak, amonowy jon, azotany, azotyny, aluminium, mangan, żelazo, antymon, arsen, benzo(a)piren, bor, chrom, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, ΣTrichloroetenu i tetrachloroetenu, ΣWWA, ΣTHM, chlorek winylu, cyjanki, 1, 2-dichloroetan, pestycydy, Σpestycydów, benzen, chlorki, siarczany, sól, utlenialność z KMnO<sub>4</sub>, twardość, bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, Enterokoki, Clostridium perfringens łącznie ze sporami.

Po uzyskaniu wyniku i stwierdzeniu ponadnormatywnego parametru, każdorazowo pobierane były próbki powtórne z tych punktów, a także z punktów dodatkowych w danej strefie w celu ustalenia czy zanieczyszczenie jest jedynie punktowe.

Woda z urządzeń wodnych poddawana była badaniu w ramach prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakresie oznaczanych parametrów grupy A oraz parametrów grupy B zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kościerzynie harmonogramem pobierania próbek wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w punktach zgodności w roku 2018 stwierdził przekroczenia następujących parametrów:

- a) wodociąg zaopatrujący w wodę **Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.:**  
- mętność.

Spośród 7 pobranych prób w 1 stwierdzono przekroczenie w/w parametru. Powtórne badanie nie potwierdziło przekroczeń. PPIS w Kościerzynie ocenił wodę jako przydatną do spożycia.

W pozostałych wodociągach zbadane parametry wody spełniają wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz.2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał na w/w wodociągi oceny o przydatności wody do spożycia przez ludzi, które przekazywane były poszczególnym podmiotom i Burmistrzowi Miasta. Oceny jakości wody były dostępne na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościerzynie (<http://pssekoscierzyna.pis.gov.pl/>).